



*Regione Calabria*  
*Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza*  
*U. O. C. Servizi Patrimoniali e Tecnici*



---

PROCEDURA APERTA

CIG 5777963DE4 CUP **B85J12000930001**

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI NECESSARI PER L'INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI RISONANZA MAGNETICA PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI ROSSANO (CS), ACRI (CS), CETRARO (CS), , PRAIA A MARE (CS) E NEL POLIAMBULATORIO DI QUATTROMIGLIA IN RENDE (CS)

**RISPOSTE AI QUESITI**

1) Come specificato nel capitolato Speciale alla pag. 22 paragrafo allacciamento degli impianti, l'esecuzione di tutti i lavori necessari all'allacciamento degli impianti sono a carico dell'appaltatore. Inoltre è specificato che in sede di sopralluogo si deve considerare lo stato di fatto. Qual'è considerato il punto di allaccio?

*1)E' considerato punto di allaccio il quadro generale di bassa tensione ( Power center)*

2) Significa questo che bisogna prevedere anche l'eventuale potenziamento delle reti esistenti? ( esempio: se la fornitura elettrica esistente non è sufficiente bisogna preoccuparsi di potenziarla?

*2)No, l'eventuale potenziamento della cabina di trasformazione rimane a carico dell' ASP di Cosenza*

3) Sul sito dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, il CIG indicato sul bando, alla data odierna non risulta attivo né per il pagamento del contributo dovuto per poter partecipare alla gara in oggetto e neanche per l'acquisizione del PASSOE. Come fare?

*3) A causa di alcuni problemi tecnici purtroppo il bando è stato perfezionato il 25/09/2014*

4) La dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al punto 4 del Disciplinare di gara (referenze bancarie, volume d'affari etc..) fa riferimento soltanto ai quei concorrenti aderenti all'Unione Europea non in possesso dell'Attestazione SOA?

*4)Si*

5). Nella busta A – Documentazione amministrativa – viene richiesto il Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese presso C.C.I.A.A. recante la dicitura antimafia. Tale certificato si può sostituire con l'autocertificazione, tenuto conto che le C.C.I.A.A. non rilasciano più certificati di iscrizione con dicitura antimafia?

*5) Si, si può sostituire con l'autocertificazione*

6) Se in fase di gara vengono indicati più progettisti, i quali dichiareranno che in caso di aggiudicazione della gara costituiranno un R.T.P., è necessario già in questa sede indicare anche il giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione?

*6) Si è necessario già in questa sede indicare anche il giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione*

7) Per ogni sito d'intervento in quale punto del reparto è possibile derivare l'impianto dei gas medicali di nuova realizzazione all'impianto esistente?

*7) L'allaccio va effettuato al quadro di intercettazione più vicino*

IL Direttore U.O.C.  
Servizi Patrimoniali e Tecnici  
Ing. Gennaro Sosto

*Via Arabia 42- 87100 Cosenza - Tel. 0984.8931-*